

## **BAANKEURING T.B.V. PISTOOLSCHIETEN**

Baanlengte (opgegeven) 10 meter aantal banen: \_\_\_\_\_ stuks

Afstand van vuurlijn/schietschijf: ( 10 mtr. +/- 5 cm.)

Markering schietpunt ( min. 100 cm. breed)

Nummering banen aanwezig: j / n duidelijk: j / n

Middelpunten (visuelen) moeten dezelfde hoogte hebben ( +/- 1 cm. ) j / n

Hoogte centrum schietschijf (achter) gemeten vanaf het  
grondvlak schietpunt ( 140 cm. +/- 5 cm. ) \_\_\_\_\_ cm.

Afstand baanas tot baanas ( min. 100 cm.)  
voor: \_\_\_\_\_ cm. / midden: \_\_\_\_\_ cm. / achter: \_\_\_\_\_ cm.

Afstand wand tot dichtbijgelegen baanas (min. 50 cm.)  
voor: \_\_\_\_\_ cm. / midden: \_\_\_\_\_ cm. / achter: \_\_\_\_\_ cm.

Verlichting, gemeten tegen de schietschijf (min. 1500 lux - 1800 lux) \_\_\_\_\_ lux

Verlichting, overige baan:  
Schietpunt (min. 300 lux - 500 lux) gemeten op de schietbalie \_\_\_\_\_ lux

Schietbaan (min. 300 lux - 500 lux) meethoogte 1 meter  
voor: \_\_\_\_\_ cm. / midden: \_\_\_\_\_ cm. / achter: \_\_\_\_\_ cm.

Schaduwschijven aanwezig: j / n

Afstand schietschijf tot schaduwscijf (min. 100 cm.,max. 200 cm.) \_\_\_\_\_ cm.

Achtergrond van de schietschijven dient licht van kleur  
te zijn en niet reflecterend \_\_\_\_\_ kleur

Klok aanwezig; zichtbaar voor iedere schutter j / n

Baanafzuiging aanwezig j / n

Accommodatie:  
telbureau aanwezig: ja / nee ---- dagverblijf: ja / nee ---- toiletten: ja / nee

Bovenstaande keuring is verricht door: \_\_\_\_\_

Op verzoek van Schietvereniging: \_\_\_\_\_

K.N.S.A. Code: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Keuringsdatum: \_\_\_\_\_

handtekening: